

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский Техникум Механизации и профессиональных технологий» (Здание лабораторий):

Место нахождения (адрес) Успенский р-н, с. Успенское, ул. Школьная, 5 А;

Форма собственности объекта Краевая;

(федеральная, краевая, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский Техникум Механизации и профессиональных технологий», ИНН 2357001420, телефон 8-(86140)-5-57-75;

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Путь к входу в здание:				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020

1 Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете:				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

*- (Доступен по пункту Б), имеется план по обустройству здания, имеется согласование мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м., снизив высоту порога не более 1,4 см.
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания, технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию.


«30» октября 2025 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист
Должность лица, составившего Паспорт

Председатель Успенской РО ВОИ
Должность лица, составившего Паспорт

Паспорт доступности вручен:

Должность лица, получившего Паспорт


подпись

Курманалиева Я.Р.
Ф.И.О.

Бурова Н.Н.
Ф.И.О.


подпись

Ф.И.О.

« 5 » 11 20 25
дата